


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ V PAŽENÉ RÝŽE



POPIS VRSTEV :

1. ÚPRAVA POVRCHU - KONSTRUKCE VOZOVKY DLE SKUTEČNOSTI V MÍSTĚ
2. ZHUTNĚNÝ HLAVNÍ ZÁSYP RÝHY NESOUDRŽNOU ZEMINOU
(MOŽNOST VYUŽÍTÍ VÝKOPKU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP PO POSOUZENÍ A ROZHODNUTÍ GEOLOGA)
3. BOČNÍ OBSYP POTRUBÍ - PÍŠČITÁ ZEMINA SE ZRNITOSTÍ KAMENIVA DO 20 mm
4. BETONOVÉ SEDLO C 16/20
5. PODKLADOVÝ BETON C 16/20
6. PODKLADNÍ BETON C 12/15
7. PAŽENÍ
8. DRENAŽNÍ ŠTĚRK (V RÝZE OHROŽENÉ SPODNÍ VODOU)
9. DRENAŽNÍ TRUBKA DN 130-160 (V RÝZE OHROŽENÉ SPODNÍ VODOU)

autORIZAČNÍ ROZŘÍK

paré č.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|--|---|--|---|--|
| Ing. Tomáš Spilka Úvoz 10, Praha 1 | | AKCE | | ZOD.PROJ. VYPRACOVAL | | ing. T. Spilka ing. D. Šachlová Chvatěrubská 364/24 Praha 8 – Čimice | |
| aQuion | 11K2300 | | | Rekonstrukce kanalizace ul. Bořivojova a Jagelonská Praha 3 | | | |
| | VÝKRES | | | Kandizační přípojky Přčný řez uložení potrubí | | | |
| | FORMÁT | | | STUPĚŇ | | | |
| INVESTOR | | PVS a.s. | | DATUM | | D11.6. | |
| | | | | 06. 2018 | | | |